

Tablero Alternador de Bombas de Agua Chint

3Kw 4HP 11.4Amp 220V

LISTADO DE COMPONENTES

Item	Cant.	U.M.	Descripción	Modelo	Marca
1	1	UNIDAD	ACCESORIOS E INTEGRACIÓN	EF/A26	EFVE
2	4	UNIDAD	Borne a tornillo 4mm2	DC4	DEGSON
3	9	UNIDAD	Borne a tornillo 6mm2	DC6	DEGSON
4	1	UNIDAD	Tapa final P/ borne DC2.5 y DC4	D-DC2.5	DEGSON
5	3	UNIDAD	Tapa final P/ borne DC6 y DC10	D-DC6	DEGSON
6	1	UNIDAD	SELECTOR DE BOMBAS 0-B1-B2-ALT, 1 polo, 16A	EP-16A-B	CNC
7	1	UNIDAD	SELECTOR MAN-0-AUT, 1 polo, 16A	EP-16A-M	CNC
8	5	UNIDAD	Tope final P/ riel simetrico o T. G	E-PC 1000	DEGSON
9	1	UNIDAD	BLOCK CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA+1NC P/CONT. NC1	F4-11	CHINT
10	1	UNIDAD	BLOCK CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 2NA+2NC P/CONT. NC1	F4-22	CHINT
11	1	UNIDAD	CONTACTOR AUXILIAR 10A 2NA+2NC 220VAC	JZC4-22M7	CHINT
12	2	UNIDAD	CONTACTOR POTENCIA MAGNETICO 3P 18A AC3 BOB 220VAC 1NA 7.5KW 50/60HZ	NC1-1810	CHINT
13	2	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC VERDE, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-GR	CHINT
14	2	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC ROJA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-RE	CHINT
15	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC AMARILLA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-YE	CHINT
16	2	UNIDAD	RELE DE SOBRECARGA TERMICO REG. 9-13A 1NA+1NC P/CONT. NC1	NR2-25 9-13A	CHINT
17	2	UNIDAD	INT. AUT. TERMOMAGNETICO P/RIEL 3P 20A 230VAC 6KA CURVA C	NXB-63 3P C20	CHINT
18	1	UNIDAD	INT. AUT. TERMOMAGNETICO P/RIEL 3P 32A 230VAC 6KA CURVA C	NXB-63 3P C32	CHINT
19	1	UNIDAD	TABLERO METALICO P/ADOSAR DE 400X400X200 MM C/PB IP66 RAL7035	400X400X200H	HIMEL
20	2	UNIDAD	PORTAFUSIBLE 1P C/ LED P/FUSIBLE 10X38mm HASTA 32A, 690V AC	RT28N-32X/1P	CHINT
21	2	UNIDAD	FUSIBLE ø 10x38mm CURVA gG/gL 4A 500V 20kA	RT28-32 4A	CHINT



Av. Guillermo Dansey 481 C.C Loreto Int 115



921-505-861 / 937-335-100



contacto@electroferreterove.com



electroferreterove.com